

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 用户信息传输装置

Product Name

委托单位: 杭州海康威视数字技术股份有限公司

Applicant

检验类别: 委托检验

Test Classification

苏州市电子产品检验所有限公



苏州市电子产品检验所有限公司

SUZHOU ELECTRONIC PRODUCT TEST INSTITUTE CO., LTD.

产品名称	用户信息传输装置		商 标	HIKVISION
型号规格	NP-FCT100			
检验类别	委托检验	产品序号	—	
委托单位	杭州海康威视数字技术股份有限公司	联系电话	18969199579	
地 址	浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号			
生产单位	杭州海康威视数字技术股份有限公司	联系电话	18969199579	
地 址	浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号			
取样方式	送样	收样日期	2020-08-10	
样品数量	1 台	检验日期	2020-08-11	
检验环境	温度 (°C): 24 相对湿度 (%RH): 69 大气压力 (kPa): 100.7			
检验依据	企业技术条件☆			
检验结论	<p>样品依据企业技术条件☆规定的要求进行检验。</p> <p style="text-align: right;">  (检测专用章) </p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020 年 8 月 12 日</p>			
备 注	—			
批准:		审核:		主 检:
	(袁志敏)		(陆 洲)	 (钱雅虹)

司检

检验项目汇总

序号	检验项目	技术要求	备注
1	运行信息的接收功能检验	企业技术条件☆	—
2	报警功能检验	企业技术条件☆	—
	以下空白		

检验用主要仪器设备

序号	名称	型号规格	编号	校准有效期至
1	电子秒表	SET	HF-002	2021-04-08
	以下空白			

报

检 验 说 明

受杭州海康威视数字技术股份有限公司的委托,于2020年8月11日对该公司提供的NP-FCT100型用户信息传输装置进行委托检验。各项检验情况见“检验结果”表。

以下空白

检验结果

型号规格: NP-FCT100

序号	检验项目	技术条件	检验结果
1	运行信息的接收功能检验	设备包含火警、监管、联动、通讯、手动报警、设备故障、屏蔽指示、消音、主电运行、备电运行、故障、值班查询指示灯, 指示灯具有三种颜色来区分主机状态	符合
2	报警功能检验	为提高火警的响应速度, 设备接收到火警信号后在 5s 内发出声光报警及语音提示, 为保障在发生火灾后可以准确复盘火灾原因, 设备能储存 8000 条系统日志记录	符合

附件

外观



声 明

- 一、检验报告无检验单位“检测专用章”及“骑缝专用章”无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖“检测专用章”及“骑缝专用章”无效。
- 三、检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 四、检验报告涂改无效。
- 五、送样委托检验仅对来样负责，检验结果供了解样品品质之用。
- 六、检验项目中加“*”的项目为分包检验项目、加“☆”的项目为不在CNAS,CMA 认可范围内的检验项目。
- 七、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五天内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 八、受检样品务必在收到检验报告三个月内领取，逾期不领，检验单位将自行处理。

苏州市电子产品检验所有限公司

地 址：苏州市吴中经济开发区东吴南路 3-2 号元昌科技园 1 幢

电 话：0512-67703240

传 真：0512-66210293

邮政编码：215104

E-mail: info@cjseti.org

网 址：www.cjseti.org.cn